



VOS REF. PC 065 307 22 00001

NOS REF.

DDT 65

REF. DOSSIER COT-PCC-2022-65307-CAS-173916-K4L9W1

3 rue Lordat

lieu dit SUFL/BADS

65013 TARBES Cedex

INTERLOCUTRICE Marianne MOUCHOUX

TÉLÉPHONE 0559925300

MAIL rte-cm-tou-gmr-bearn-tiers@rte-france.com

A l'attention de Mme EMILIE SAN ROMAN

OBJET **PC 065 307 22 00001 -Centrale
photovoltaïque au sol**

BILLÈRE, le 25/07/2022

Madame,

Par courrier du 11/07/2022, vous nous avez transmis la demande de permis de construire n° **PC 065 307 22 00001**, déposée par la société CVSE Ei58, concernant une parcelle située sur le territoire de la commune de Mazères-de-Neste, et cadastrée section B numéro 139.

Nous vous confirmons que ce terrain est concerné par nos ouvrages électriques suivants :

- ligne souterraine à **63 000V Gourdan-Lannemezan**, cet ouvrage situé sous la chaussée du chemin Peyrehitte
- ligne aérienne **63 000V Lannemezan-Valentine**.

Au vu des éléments du dossier de demande d'autorisation que vous avez bien voulu nous communiquer, il s'avère que la construction projetée se trouve à une distance suffisante de nos ouvrages pour garantir la sécurité des personnes et des biens.

Il conviendra donc d'indiquer au pétitionnaire que, pour l'exécution des travaux, il devra se conformer aux procédures de déclaration de projet de travaux (DT) et de déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) fixées par les articles R. 554-1 et suivants du Code de l'Environnement (www.reseaux-et-canalisation.gouv.fr).

Aussi, tous les travaux de construction, y compris les travaux préparatoires et de raccordements des réseaux doivent être exécutés dans le strict respect des articles R. 4534-107 et suivants du Code du Travail, qui définissent les règles de sécurité à observer pour tous les travaux à proximité d'ouvrages électriques sous tension ainsi qu'aux normes NF C 18-510 et au Guide d'application de la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux fascicule 1 à 3.

Nous vous adressons ci-joints :

Groupe Maintenance Réseaux Béarn
2, rue Faraday
64140 BILLÈRE
TEL : 05.59.92.53.00
FAX : 05.59.92.53.10

RTE Réseau de transport d'électricité
société anonyme à directoire et conseil de
surveillance
au capital de 2 132 285 690 euros
R.C.S.Nanterre 444 619 258

1/2

www.rte-france.com





- Nos recommandations techniques visant à garantir la sécurité des personnes et préserver l'intégrité de notre ouvrage.
- Un extrait de plan des ouvrages concernés.
- Les commentaires relatifs à la sécurité des Travaux au voisinage de canalisations électriques souterraines HTB et ouvrage aérien.

Si le pétitionnaire devait modifier son projet, il serait nécessaire de nous le communiquer afin que nous puissions nous assurer qu'il est toujours compatible avec l'ouvrage précité.

Nous vous saurions gré de bien vouloir transmettre ces informations au pétitionnaire afin que celui-ci les prenne en compte dans son projet.

Nous vous précisons enfin que cette réponse vaut uniquement pour les ouvrages dont RTE est gestionnaire (ouvrages dont la tension est supérieure à 50 000 Volts), et qu'il peut exister, sur le terrain d'assiette du projet, des ouvrages de distribution d'énergie électriques ou des ouvrages de transport et de distribution de gaz qui dépendent d'autres exploitants (ENEDIS, régies, GRDF, GRTgaz, etc.). Nous vous invitons donc à vous rapprocher de ces derniers pour obtenir toutes les informations utiles.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.

Directeur Adjoint du GMR Béarn
Sébastien JONNET

PJ : Annoncées.