

Lannemezan, le 28/04/2023



Service URBANISME
308 rue Alsace Lorraine
65300 LANNEMEZAN

AVIS SUR PERMIS DE CONSTRUIRE


Monsieur le Maire,

En réponse à votre demande ci-dessus référencée, nous vous informons que l'alimentation électrique de l'usine pourra être réalisée avec extension du réseau électrique HTA 20kV sur 2x600m environ depuis la rue Peyrehitte, le long de la route des usines. Ce réseau alimentera un poste de transformation "client" qui sera installé sur la parcelle, en limite de domaine public.

Le réseau eau potable est présent sur la voie et suffisant pour des besoins courants. Il n'y a pas de réseau de gaz, mais il peut aussi être créé en tranchée commune avec l'électricité depuis la rue Peyrehitte.

Restant à votre disposition pour toute précision, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur Général,



Thibault COUËTOUX du TERTRE



ESTIMATIF EXTENSIONS RESEAUX DEMANDE DE CERTIFICAT D'URBANISME

Date: 15 mai 2023

Nom et Adresse du Demandeur: Commune de LANNEMEZAN

Lieu et objet des travaux : Extension du réseau électrique pour desserte usine PSI CSR Route des usines

DESIGNATION	QTE	PRIX UNIT	TOTAL HT
Réseau électrique:			
<i>Ouvrages HTA:</i>			
Réseau HTA souterrain ML	1100	32	35200,00
Travaux de terrassements en tranchée:			
Tranchée 1,30x0,60 . Remblai sable+TV 0/31,5 ML	550	80	44000,00
Réfection de chaussée en tricouche M ²	550	27	14850,00
Total HT			94050,00
TVA 20 %			18810,00
TOTAL TTC			112 860,00 €